

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO**

**REPORTE DE ACTIVIDADES: MES DE ABRIL DE 2019**

**JUAN MURICIO CAMPOS ABARCA**

**DIR. SIAPADEG**


**DEGOLLADO, JALISCO      A 06 DE MAYO DE 2019**

## A QUIEN CORRESPONDA:

*Degollado Jalisco, a 06 de Mayo del 2019*

Por medio de la presente y de la manera más atenta. Me dirijo a usted brindándole un cordial saludo y a la vez hacer de su conocimiento que el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Degollado Jalisco, presenta el siguiente **Reporte de Actividades**, del 01 de Abril al 30 de Abril de 2019, realizado por nuestro personal operativo, procurándose atender los reportes de manera rápida y eficiente en la medida de lo posible a nuestra población.

A continuación se visualiza el trabajo operativo realizado de una manera gráfica:



### **Bitácora de reportes realizados por personal operativo:**

**1 de abril del 2019**, se inició con el escarpe para un drenaje en la calle 16 de septiembre sin número; luego se fueron al pozo del arroyo de los novios porque se tronó un tubo se le llevó la desasoladora a Tony le pese a la calle Ocampo.

**2 de abril del 2019**, se hizo una cotización para tomar nueva en la colonia Benito Juárez y se hizo otra cotización para drenaje en la Galeana Esq. Cuauhtémoc; se canceló una toma en la calle San Martín colonia San José; se hizo una cotización de tomar nueva en la calle Juan de la Barrera sin número

**3 de abril del 2019** se siguió con la limpieza del pozo del arroyo de los novios para la reparación; se hizo una cotización en la calle Eleazar Ayala #88 de agua en la colonia San José Buen Agua; se tapó un registro con concreto en la calle Francisco Gallardo.

**4 de abril del 2019** se continúa con la limpieza del tubo en el pozo del arroyo de los novios; se fue al tecolote para ver de dónde se conectaba una toma pero es la misma porque es falta de agua

**5 de abril del 2019** se continúa con la reparación del tubo del pozo del arroyo de los novios y el sábado se terminó de reparar

**8 de abril del 2019** se conecta un drenaje en la calle 16 de septiembre; se fue el paisa a la víbora a poner unos tubos de agua

**9 de abril del 2019** se conectó una toma nueva en la calle Juan de la Barrera sin número Colonia García Paniagua, el paisa se volvió a ir a la víbora para la conexión de los tubos

**10 de abril del 2019** se fue a buscar la fuga en República; se fue a revisar en la calle primero de mayo #279 y en tiempo de secas no alcanza a llegar

**11 de abril del 2019** se fue a revisar en la calle Allende #169 y si le llega el agua cuando no se apaga el pozo de Andrés. Se revisó en la calle Lázaro Cárdenas #73 y es por falta de agua. Se revisó en la calle Adolfo López Mateos y es muy poco el agua que hay por eso no les llega; se hizo una cotización en Estefanía Castañeda #19 en la Colonia Independencia de toma de agua, se sopleteó la Calle madero y salió poca agua si no sale más se revisará toda la línea completa

**12 de abril del 2019** se cortó concreto en la Calle Galeana para revisar el tubo del drenaje

**22 de abril del 2019** se terminó de conectar la toma en corregidora #163 Colonia Santa Cecilia; se reconectó una toma de agua en República #246, se realizó una cotización en calle mercado #200 para toma de agua y se hizo otra cotización en la colonia San José en Calle San José #1 y otra cotización en la calle Roberto Quezada # 230, Col. Javier García P.

**23 de abril del 2019** se siguió con la búsqueda de la fuga de agua en la calle Enrique López; Se suspendió una toma en 20 de noviembre #57. Se revisó la toma de agua en el boulevard Juan Bravo #46

**24 de abril de 2019** se sopleteó una toma en calle 20 de noviembre #178; se conectó una toma nueva en Colonia Juan Gil preciado; Se revisó en calle República la fuga de agua y ya dejó de salir el agua

**25 de abril del 2019** se reparó una fuga de agua en la Colonia Juan Gil Preciado; se taparon los hoyos que se hicieron en República

**26 de abril del 2019** se puso una llave de paso en la calle Vallarta Esquina con Niños Héroes; se siguió con la búsqueda de la fuga en Juárez

**29 de abril del 2019** se puso a funcionar la llave de paso que se puso en la calle Vallarta pero no funcionó; se reparó una fuga en calle Juárez #139

**30 de abril del 2019** se reparó la fuga que está en la calle Enrique López y se inició con la reparación de una fuga en la calle Jesús Navarro #143 y se acarrearon dos viajes de tepetate.

**Se presentan algunas fotografías de los reportes atendidos:**

**Fugas de agua**




Calle Enrique López



Calle Juárez #139

**Instalación de tomas de Agua y Drenaje**

**-Tomas de agua**



Calle Juan de la Barrera

**-Drenajes**



Calle 16 de Septiembre

Demolición concreto para toma de agua en calle Enrique López. (Buscar opciones de mejoramiento en Servicio de Agua en Col. Moisés Quezada)



Demolición concreto para Drenaje



Limpieza de tubo del pozo "Arroyo de los Novios"



**La RECAUDACIÓN correspondiente a los mes de Abril de 2019**

Período: 01/04/2019 al 30/04/2019							
Cuota fija:	\$52,985.75	Bonificación:	\$10,679.53	Reconexión:	\$0.00	<b>Total</b>	
Saneamiento:	\$28,147.87	Sanción:	\$0.00	Otros:	\$1,224.59	<b>\$176,328.11</b>	
Infraestructura:	\$5,055.54	Certificados:	\$0.00	<b>Bonificaciones</b>		No. de Recibos:	<b>134</b>
Permiso de Instalación:	\$0.00	Reposición:	\$0.00	Tercera Edad:	\$2,577.60	No. de Contratos:	<b>109</b>
Conexión de Agua:	\$1,534.94	Materiales:	\$795.00	Viuda:	\$0.00		
Conexión Alcantarillado:	\$1,879.78	Permiso para Romper:	\$608.78	Discapacidad:	\$0.00		
Retagos:	\$87,769.47	Gastos de Ejecución:	\$1,031.61	Pensionador:	\$0.00		
Recargos:	\$3,291.91	Mano de Obra:	\$2,671.41				

**Los EGRESOS correspondientes a Diciembre (01 al 30 de ABRIL de 2019) son los siguientes:**

*Luz pozos :	448,762
*Nómina:	89,875.80
*Tiempo extra (pipero y valvulero)	2,347.03
*Acarreo de pipas	12,090
*Gastos de caja	5,000
*Comisiones bancarias:	290
*Hipoclorito de sodio	7,899.60
*Gasolina	32,316.83
*Material de fontanería	5,097.71
*Mantenimiento de vehiculos	2,373.20
*Mantenimiento de herramienta	1,763.20
*Contribuciones federales CONAGUA	5,554
*Rehabilitación pozo "San José B.A."	76,000

**TOTAL = \$689,369.37**

ATENTAMENTE

**"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"**  
**"Sufragio efectivo, no reelección"**



*Juan Mauricio Campos*

**C. JUAN MAURICIO CAMPOS ABARCA**

**DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO**

c.c.p. Archivo