


A QUIEN CORRESPONDA:

Degollado Jalisco, a 04 de Septiembre del 2019

Por medio de la presente y de la manera más atenta. Me dirijo a usted brindándole un cordial saludo y a la vez hacer de su conocimiento que el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Degollado Jalisco, presenta el siguiente **Reporte de Actividades**, del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2019, realizado por nuestro personal operativo, procurándose atender los reportes de manera rápida y eficiente en la medida de lo posible a nuestra población.

A continuación se visualiza el trabajo operativo realizado de una manera gráfica:



Bitácora de reportes realizados por personal operativo:

1 de agosto del 2019 Se hizo una cotización para toma nueva en la Calle Prol. Ramón Corona #357 Colonia Juan Gil preciado se hizo otra cotización de drenaje en la calle Rubén García sin número; se reparó una fuga de agua en la calle mercado esquina con 5 de mayo **2 de agosto del 2019** Se conectó una toma nueva en la calle Adolfo López Mateos #38 Colonia Colosio; se revisó en la calle Margarito Ramírez #110; se echó un parche en la calle Zaragoza; se reconecto una toma la calle Manuel Mata López #12 Colonia San José Buen Agua, se hizo una cotización de agua en libramiento a la piedad en muelles Sandoval **5 de agosto del 2019** Se echó un parche en la calle Allende esquina con 20 de noviembre; se hizo una cotización de drenaje en la Calle República sin número; se revisó una fuga en la calle Diana Laura Riojas Colonia Independencia y por dónde la reportaron no corren tubos de agua **6 de agosto del 2019** Se inició con la conexión del drenaje en la calle primero de mayo sin número; se rayó con la cortadora en la calle López Cotilla sin número; se juntó el escombros de la calle Allende esquina con 20 de noviembre; se revisó en la calle Lázaro Cárdenas #8 pero es falta de agua **7 de agosto del 2019** Se terminó de conectar el drenaje en la calle primero de mayo sin número; se hizo una cotización de agua en la calle José Clemente Orozco #22, Colonia Juan Gil Preciado; se inició con la búsqueda de la fuga en la Calle Carranza **8 de agosto del 2019** Se siguió con la búsqueda de la fuga en la Calle Carranza y se inició con la conexión del drenaje en la calle López Cotilla sin número **9 de agosto de 2019** Se reparó la fuga de la Calle Carranza; se terminó de conectar el drenaje en la calle López Cotilla; se tiró un viaje de escombros y se acarreo un viaje de tepetate; se reparó un tubo en San José Buen Agua de agua **12 de agosto del 2019** Se inició con la búsqueda de una fuga en República; se canceló una toma de agua en la calle Cuauhtémoc #229; se reparó una línea de agua en la unidad deportiva; se puso un cople de plástico y una válvula de PVC en el pozo "Presa 1"; se quitó la bomba del depósito **13 de agosto del 2019** Se siguió con la búsqueda de la fuga de agua en la Calle República se inició con la reconexión de la toma comunitaria en la colonia Benito Juárez; se revisó el domicilio Juan Escutia #24 Colonia García Paniagua y no estaba nadie **14 de agosto del 2019** Se reparó una fuga en la Calle Aldama; se siguió con la búsqueda de la fuga en la calle República **15 de agosto del 2019** Se terminó de reparar la fuga la calle República; se acarrearón dos viajes de tepetate y se tiró un viaje de escombros; se reconecta una línea de agua en San José Buen Agua; se puso la bomba del depósito de rebombeo de la calle mercado **16 de agosto del 2019** Se siguió con la conexión de la toma comunitaria de la colonia Benito Juárez; se conectó una toma nueva en la calle Reforma sin número **19 de agosto del 2019** Se reparó una fuga de agua en la calle José Clemente Orozco #28; se repara otra fuga en la Calle prolongación reforma #16 A; se rayó con la cortadora en la calle Gabriel Velázquez y se quebró el concreto; se hizo una cotización de drenaje en la calle rayón #37 y se hizo otra cotización de agua en la calle López Cotilla #87 **20 de agosto del 2019** Se reparó una fuga en la Calle prolongación Reforma esquina con Jesús Navarro; se pusieron 3 "T" de plástico en la Colonia Benito Juárez para la toma comunitaria; se puso una llave de esfera en el depósito y se quitó la bomba del depósito porque no jaló **21 de agosto del 2019** Se acarrea un viaje de tepetate para la Calle prolongación Reforma y se tapó el hoyo que se hizo; se realizó


una cotización de agua en la calle Cosío Vidaurri #7; se conectó una toma en la calle López Cotilla #87 **22 de agosto del 2019** Se hizo una cotización en la calle Nicolás Bravo casa de Gustavo el birriero; se revisó en la Calle Juan Escutia #24 y tenía la llave de paso cerrada; se revisó en la calle prolongación corregidora #166 estaba llegando el agua; se revisó en la calle Juárez, casa de Quico y si le estaba llegando agua pero muy poca, se le va a revisar toda la línea; se fue a hacer una cotización en la calle bulevar Juan Bravo sin número y no pasa línea de agua por ahí; se hizo una cotización de drenaje en la colonia San José Buen Agua en calle San José sin número **23 de agosto del 2019** Se conectó un drenaje en la calle Rubén García sin número **26 de agosto del 2019** Se inició con la reparación de una fuga en la calle Ramón López; se checó en Ramón Corona #67 y tiene fuga en el medidor; se checo en la calle Obregón #333 y tiene fuga en el medidor; se revisó en el bulevard Eleazer Ayala #22 y si le estaba llegando el agua **27 de agosto del 2019** Se hizo la cotización de drenaje en la calle Gómez Farías #19; se reparó la fuga en la calle Ramón López; se inició con la reparación de la fuga en la calle Obregón # 333 obras públicas apoyó para reparar un tubo de 3 pulgadas en la calle Plan de Ayala **28 de agosto del 2019** Se terminó de reparar la fuga en Obregón #333; se reparó una fuga en Ramón Corona #60; se echó un parche en la calle Rubén García sin número **29 de agosto del 2019** Se inició con la reparación de una fuga en la calle Vallarta; se hizo una cotización de agua en la Calle Carranza #233; se hizo la cotización de drenaje en la calle Colón **#191 30 de agosto del 2019** Se siguió con la reparación de la fuga en la calle Vallarta y se terminó hasta el sábado; se reconectó la toma en Gómez Farías #219; se fue a la colonia Benito Juárez a revisar la línea porque no les estaba llegando muy bien el agua.

Se presentan algunas fotografías de los reportes atendidos:

Fugas de agua



Calle Carranza




Calle A.S. Bravo



Calle Vallarta

Instalación de tomas de Agua y Drenaje

-Tomas de agua



Calle López Cotilla



Calle Reforma

-Drenajes nuevos (Insalación)



Calle 1 de Mayo



Calle López Cotilla

-Rehabilitación toma de agua en Col. San José Buen Agua



-Colocación de parches, en trabajos de reparación de fugas, conexión de tomas de agua e instalación de drenajes.



Calle Allende Esq. 20 de Noviembre

-Instalación de bomba reparada en pozo Col. San José Buen Agua



La RECAUDACIÓN correspondiente a los mes de Agosto de 2019

Período: 01/08/2019 al 31/08/2019							
Costa Fija:	\$26,307.52	Bonificación:	\$19,949.47	Reconexión:	\$0.00	Total	
Saneamiento:	\$38,308.55	Sanción:	\$0.00	Otros:	\$10,829.76	\$264,351.40	
Infraestructura:	\$6,895.35	Certificados:	\$0.00	Bonificaciones		No. de Recibos:	136
Permiso de Instalación:	\$0.00	Reposiciones:	\$2,755.00	Tercera Edad:	\$2,413.74	No. de Contratos:	110
Conexión de Agua:	\$5,372.29	Materiales:	\$3,715.83	Viuda:	\$480.54		
Conexión Alcantarillado:	\$6,579.23	Permiso para Romper:	\$1,869.59	Discapacidad:	\$0.00		
Retagos:	\$165,234.49	Gastos de Ejecución:	\$2,990.49	Pensionado:	\$0.00		
Recargos:	\$11,373.33	Mano de Obra:	\$2,069.44				

Los EGRESOS correspondientes a AGOSTO (01 al 31 de AGOSTO de 2019) son los siguientes:

*Luz pozos	468,327.00
*Nómina	81,836.60
*Compensaciones, operativo	1,240
*Notificador	5,100.00
*Empleado eventual	3,000.00
*Pago de pipas de agua	4,040.00
*Comisiones bancarias	301.60
*Material de fontanería	32,549.10
*Mantenimiento de vehículos	440.80
*Papelería para oficina(vales Ordenes de pago)	1,392.00
*Material eléctrico/para reparación de depósito rebombeo San José B.A.	3,975.99
*Honorarios médicos	1,080.00 (marzo-junio 2019)
*Medicamentos para empleados	6,245.00 (marzo-junio 2019)
TOTAL	= \$609,528.09

ATENTAMENTE

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"
"Sufragio efectivo, no reelección"

Juan Mauricio Campos

C. JUAN MAURICIO CAMPOS ABARCA

**DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO**



c.c.p. Archivo